

黄山水务二污水厂 2×1000KVA 专变配电工程询价招标文件

我公司为黄山市国有企业，隶属市建投集团公司，黄山第二污水处理厂由我公司负责运行，现厂区内进行变压器扩容改造工程需要实施，为保证厂区内施工质量，现需确定施工单位，根据黄山建投集团相关规定，采用询价邀请招标方式，贵单位如有意向，请及时参与投标。

一、工程概况

- 1、工程名称：黄山水务二污水厂 2×1000KVA 专变配电工程
- 2、主要内容：变压器更换、互感器、低压进线更换及试验和调试等内容。
- 3、计划工期：40 天。
- 4、建设规模：约 50 万元。
- 5、质量要求：一次性验收合格。

二、投标人条件

1、投标人资质：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、具有电力工程施工总承包资质营业范围的黄山市市内企业，并且具有合法有效的营业执照、组织机构代码证书。

三、投标书内容

- 1、企业营业执照、资质证书（复印件）。
- 2、法定代表人身份证复印件。
- 3、商务报价。

四、相关合同条款

- 1、计价方式：采用固定综合单价，工程量按实签证。
- 2、合同付款方式：主要设备到场后支付至合同价款的 85%；决算审计结束后付至审计价的 97%；余款 3%在质保期满后付清（无息）。

3、乙方需承担其本身施工的工程缺陷修复义务，质量缺陷责任期自工程实际竣工日期起壹年。在工程质量保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。

五、质量要求

1、施工质量满足相关规范要求。

六、定标方式

1、本工程采用询价招标方式，符合投标人条件的投标人进行报价。

2、符合性评审：企业资质满足要求。

3、商务报价：商务报价最低者为中标单位。

七、开标

1、投标文件递交的截止时间为 2024 年 6 月 28 日下午 4: 00，下午 4: 10 开标。地点为黄山水务控股集团有限公司二楼工程管理部（休宁机场路新教育学校旁）。

2、所有投标文件必须密封。

八、联系方式

招标人：黄山水务控股集团有限公司

联系电话：0559-2583807

联系人：项昀晖

黄山水务控股集团有限公司

2024 年 6 月 14 日

| 主要设备清单 | | |
|---|-----|-----|
| 1、拆除工程 | | |
| 0.1 变压器拆除 | | |
| 干式变压器拆除 1. 名称: 干式变压器拆除 2. 容量 (KV · A): SCB14-500KVA | 台 | 1 |
| 干式变压器拆除 1. 名称: 干式变压器 2. 容量 (KV · A): SCB14-315KVA | 台 | 1 |
| 互感器、熔断器、避雷器拆除 | (组) | 10 |
| 2、安装 | | |
| 干式变压器安装 1. 名称: 干式变压器 2. 容量 (kV · A): SCB14-1000KVA | 台 | 2 |
| 配电装置安装 (互感器) | 台 | 10 |
| 电力电缆 1. 名称: 低压电缆 2. 型号: YJV-1*240 | m | 515 |
| 3、附属工程 | | |
| 基础槽钢 | m | 6 |
| 电气调整试验 | 项 | 1 |
| 电力变压器系统 | 系统 | 2 |
| 工地运输 | 项 | 1 |